


QUADRO DE CARGAS _ 380 / 220

CIRCUITO	CARGA (w)	PROTEÇÃO	CONDUTORES
1	1500	15 A	2,5mm2
2	1800	15 A	2,5mm2
3	5000	40 A	6,0mm2
TOTAL	8000	40 A	10,0mm2

legenda

- Eletróduto embutido na laje inferior ou enterrado no solo
- Eletróduto embutido na laje superior
- Alimentador monofásico
- Aterramento
- Cx. de passagem subterrânea
- Centro de Distribuição - CD
- Indicação do fio fase, neutro, retorno e terra
- Interruptor duplo
- Interruptor hotel
- Interruptor simples
- Luminária incandescente incl. na parede
- Luminária incandescente no teto
- Tomada baixa
- Tomada média
- Tomada telefone padrão CRT
- Ponto de conexão antena televisão



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES			ÁREA
ASSESSORIA DE ENGENHARIA			
Quadra de Esportes- Bairro Mutirão			47,944
PROJETO			CAU
ARQ. LUIS ALBERTO DOS SANTOS			18669-4
EXECUÇÃO			DATA
			2012
			ESCALA
			PRANCHA
projeto elétrico			01